

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

I.C.E.L. S.C.p.a.  
Ind. Conduttori Elettrici - Lugo  
Via Torricelli 4/6  
48022 LUGO DI RAVENNA RA  
ITALIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Starkstromkabel 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall  
für Kraftwerke**

***Power cable 0,6/1 kV with special fire performance  
for use in power stations***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*

VDE-Kabelzeichen  
VDE Cable Mark

◁VDE▷ 0276 oder/for ▷◁DVE▷ 0276

Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604):2008-02; HD 604 S1+A1+A2+A3:2005 Teile 0, 1u.5-G



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

*J. Gütermann*  
J. Gütermann

Aktenzeichen: 1220300-5260-0604 / 178798

File ref.:

Ausweis-Nr. 40039218

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2014-01-16

Blatt 1  
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

# VDE



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40039218 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
I.C.E.L. S.C.p.a. Ind. Conduttori Elettrici - Lugo, Via Torricelli 4/6, 48022 LUGO DI RAVENNA RA, ITALY

Aktenzeichen / File ref.  
1220300-5260-0604 / 178798 / CC4 / LR

Datum / Date  
2014-01-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039218.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039218.*

## Starkstromkabel 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke *Power cable 0,6/1 kV with special fire performance for use in power stations*

Typ(en) / Type(s)

**N2XH-O/J**

Nennspannung Uo/U = 0,6/1 kV  
Rated voltage

Firmenzeichen I.C.E.L.  
Trademark

---

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.  
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Fachgebiet CC4  
Section CC4

