

PID:

01027000

CID:

C.1993.163

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con pvc con
particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(FS18OR18)**

*PVC insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(FS18OR18)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2019-07-25**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-07-25

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Cavi isolati con pvc con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ***PVC insulated cables with special requirements of reaction to fire performance***

Concessionario | Licence Holder

I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFP

Costruito a | Manufactured at

95002919 CLICEL.C01LCICEL.C 48022 LUGO

RA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
CEI UNEL 35720 Ed. 2018

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
CEI UNEL 35720 Ed. 2018

Rapporti | Test Reports

CN19-0039775-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable **Cavi per comando e segnalamento isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18 / Control and signalling cables, PVC insulated (S18), PVC sheathed (R18)**

Sigla di designazione | Type designation **FS18OR18**

Tensione nominale | Rated voltage **300/500V**

Limitazione | Limitation **vedere ulteriori informazioni / see additional information**

Classe di reazione al fuoco | Reaction fire class **Cca - s3 - d1 - a3**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T0069X

- filo distintivo | - identification thread **bi-ma (90-10)**

- stampigliatura | - printing **ICEL**

Serie/Modello | Series/Model **AFIAM - ECOGAMMA**

Ulteriori informazioni | Additional Information

7-10-12-14-16-19-24-27 anime - 0,75 mm² ;
7-10-12-14-16-19-24-27 anime - 1 mm² ;
7-10-12-14-16-19-24-27 anime - 1,5 mm² ;
7-10-12-14-16-19-24-27 anime - 2,5 mm²

7-10-12-14-16-19-24-27 cores - 0,75 mm² ;
7-10-12-14-16-19-24-27 cores - 1 mm² ;
7-10-12-14-16-19-24-27 cores - 1,5 mm² ;
7-10-12-14-16-19-24-27 cores - 2,5 mm²



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA01.00815
SN.T000P8

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000P8

BTT.010200.DA19

Importo modelli IMQ - 0102 - Cavi isolati con PVC | IMQ models - 0102 - PVC insulated cables

0