

PID:

01018000

CID:

C.1996.6420

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con gomma HEPR
con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(FG16R16 FG16OR16)**

*HEPR insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(FG16R16 FG16OR16)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2018-01-24**

Aggiornato il / Updated on **2020-01-23**

Sostituisce / Replaces **2019-02-22**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2018-01-24
Aggiornato il / Updated on 2020-01-23
Sostituisce / Replaces 2019-02-22

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma HEPR con particolari caratteristiche di reazione al fuoco **HEPR insulated cables with special requirements of reaction to fire performance**

Concessionario | Licence Holder

I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFP

Costruito a | Manufactured at

97000241 CLICEL.C01LCICEL.C 48022 LUGO

RA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
CEI UNEL 35318 Ed. 2017

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
CEI UNEL 35318 Ed. 2017

Rapporti | Test Reports

CN19-0039731-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC. / Power cables, HEPR insulated (G16), PVC sheathed (R16)

Sigla di designazione | Type designation

FG16R16 FG16OR16

Tensione nominale | Rated voltage

0,6/1kV

Limitazione | Limitation

Vedere ulteriori informazioni / see additional information

Classe di reazione al fuoco | Reaction fire class

Cca - s3 - d1 - a3

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00011

- filo distintivo | - identification thread **bi-ma (90-10)**

- stampigliatura | - printing **ICEL**

Serie/Modello | Serie/Modello **AFIAM - ECOGAMMA**

Ulteriori informazioni | Additional Information

- 1 anima - 1,5 ÷ 400mm²
- 2 anime - 1,5 ÷ 25 mm² ;
- 3 anime - 1,5 ÷ 50 mm² ;
- 4 anime - 1,5 ÷ 25 mm² ;
- 5 anime - 1,5 ÷ 50 mm² ;
- 3 anime da 35 ÷ 240 + 1 anima da 25 ÷ 150 mm²

I cavi possono essere costruiti anche con sezioni da 4x35mm² a 4x185mm²



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA01.00730

SN.S00024

1 core - 1,5 ÷ 400mm²
2 cores - 1,5 ÷ 25 mm² ;
3 cores - 1,5 ÷ 50 mm² ;
4 cores - 1,5 ÷ 25 mm² ;
5 cores - 1,5 ÷ 50 mm² ;
3 cores to 35 ÷ 240 + 1 core to 25 ÷ 150 mm²

Cables may be also built with sections from 4x35mm² to 4x185mm²

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S00024

BTU.010100.DA19

Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0