



Certificato di costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 2487

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Descrizione del prodotto : **Cavo multipolare con guaina**

Designazione: **FG29OM16 100/100V**

Composizioni: **2 x 6 mm²**

Comportamento al fuoco : **Cca**

Sviluppo di fumo : **s1b**

Gocce/particelle incendiate: **d1**

Acidità : **a1**

costruito da: **I.C.E.L. S.C. P.A. – VIA TORRICELLI, 4/6 – 48022 LUGO (RA)**

nella fabbrica: **PI.S000B1**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZZ della norma **EN 50575:2014 + A1:2016** nell'ambito del sistema **1+** sono applicate e che **i prodotti soddisfano tutti i requisiti di cui sopra.**

IMQ

Direttore Tecnico CPR
(Ing. V. Baggio)

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **2021-07-09** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Milano, **2021-07-09**